

ガスに関する非常時でお困りの際はお近くの営業所までお気軽にご連絡ください。

小山営業所 ☎0285-24-5088
 那須営業所 ☎0287-64-1848
 高根沢営業所 ☎028-675-3383
 高根沢ショップ ☎028-666-7480
 宇都宮営業所 ☎028-656-4771
 日高営業所 ☎042-984-3980
 上尾営業所 ☎048-773-1837

湘南営業所 ☎0463-24-1811
 相模原営業所 ☎042-777-8265
 秦野営業所 ☎0463-77-0414
 横須賀営業所 ☎046-837-6001
 南山梨出張所 ☎0545-64-6601
 富士営業所 ☎0545-64-6601
 静岡営業所 ☎054-364-7007

遠州営業所 ☎0538-42-2061
 浜松営業所 ☎053-468-6145
 焼津営業所 ☎054-626-9200



ガスの臭いがしたら、ガス警報機がなったら

<p>着火元となる火や火花が出るもの(マッチ、ライター、煙草など)には絶対手を触れないでください。</p>	<p>換気扇・電灯などのスイッチは火花が出ます。「切る」こともしないでください。</p>	<p>窓や扉を大きく開けてください。LPガスは空気より重いので、低いところにたまったガスにもご注意ください。</p>
<p>すべてのガス栓、器具栓を閉めてください。</p>	<p>容器バルブも閉めてください。(時計回りでしまります)</p> <p>容器バルブ</p>	<p>中央セントラルガスまたは保安機関に連絡をしてください。連絡の際は氏名、住所、状況などをお知らせください。点検を受けるまではガスを使わないでください。</p>

故障と思ったら

ガスメーターが異常を検知した可能性があります。ガスメーターの復帰操作を行ってください。

地震のときは

ガス栓と器具栓を閉めて、火をすべて消してください。
 二次災害防止のため、揺れが大きいときは、おさまった後で戸外の容器バルブも閉めてください。(時計回りで閉まります)



火災のときは

容器バルブを閉めて、消防署員などに容器の位置を知らせてから処理を頼んでください。

※異常があった場合は至急、秋田セントラルガスまたは保安機関へ、氏名、住所、状況などをご連絡ください。
 ※災害後に再びガスを使うときは、必ず秋田セントラルガスまたは保安機関の点検を受けてからお使いください。